



Departement für Gesundheit,
Soziales und Kultur

Dienststelle für Verbraucherschutz
und Veterinärwesen

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951
Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Wasserversorgung Inden
Gemeindeverwaltung
Hauptstrasse 41
3953 Inden



Firma Nr : 33121/16700

Sitten, den 13. August 2025

ANALYSEBERICHT

Auftragsnummer: 25-VS-26977

V 1



Probennummer: 25-86401

ADRESSE(N)

Abgegeben durch :

Wasserversorgung Inden, Hauptstrasse 41, 3953 Inden

Verantwortliche Person :

Herr Olivier BAYARD, Wasserversorgung Inden, Hauptstrasse 41, 3953 Inden

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel :

Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Inden

Probenahme am :

22.07.2025

Eingang :

22.07.2025

Ausgeführt von :

Herr Pascal WENGER, Brunnenmeister WV Inden

BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung :

Trinkwasser im Verteilnetz

Warenbezeichnung :

Brunnen Rumelingstrasse

Netz :

334 - INDEN & RUMELING



Rue Pré-d'Amédée 2, Case postale 670 / Postfach 670, 1951 Sion / 1951 Sitten
Tél. / Tel. 027 606 49 50 e-mail: laboratoire@admin.vs.ch www.vs.ch/scav



STS 0152



Website und
nützliche
Informationen

Seite 1 von 2

ANALYSEERGEBNISSE

VS-Chimie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0300-MOP	Leitfähigkeit 20 °C	284 µS/cm		
VS-0301-MOP	pH im Labor gemessen	8.0	M : 6.8 - 8.2	
VS-0304-MOP	Gesamthärte	16.4 °F		
VS-0305-MOP	Carbonathärte	14.2 °F		
VS-0397-MOP	Ammonium	< 0.05 mg/L	max. 0.10 mg/L	Konform
VS-0392-MOP	Nitrit	< 0.01 mg/L	max. 0.10 mg/L	Konform
VS-0556-MOP	Trübung	< 0.2 TE/F	max. 1.0 TE/F	Konform
VS-0325-MOP	Gesamtkohlenstoff	< 0.5 mg/L	max. 2.0 mg/L	Konform
VS-0306-MOP	Calcium	52.0 mg/L		
VS-0391-MOP	Magnesium	9.6 mg/L		
VS-0391-MOP	Natrium	0.6 mg/L	max. 200.0 mg/L	Konform
VS-0389-MOP	Sulfat	24.2 mg/L	M : max. 50.0 mg/L	
VS-0389-MOP	Nitrat	1.0 mg/L	max. 40.0 mg/L	Konform
VS-0389-MOP	Chlorid	0.30 mg/L	M : max. 20.00 mg/L	

max: Maximum; min: Minimum; M: Richtwert

PROBENBEURTEILUNG

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den gesetzlichen Anforderungen.

GEBÜHREN

Gebühr : 320.00 CHF (Betrag Mwst nicht berücksichtigt)

BEMERKUNG

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte Probe. Genauere Informationen über die benutzten Methoden können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Trinkwasserinspektorat

Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Kopie an : Wasserversorgung Inden, Herr Pascal WENGER, 3953 Inden

